

Ēkas energosertifikāts



REGISTRĀCIJAS NUMURS *BIS-ĒED-1-2021-132*
DERĪGS LĪDZ *26.03.2031*

1. Ēkas veids *daudzdzīvokļu māja*

2.1 Adrese *Rojas nov., Roja, Zvejnieku iela 16*

3.1 Ēkas daļa *-*

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums *88820080747001*

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks *pārdošana [], izīrēšana/iznomāšana [], brīvprātīgi [X], valsts/pašvaldības publiska ēka []*

6. Ēkas raksturojums


Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: 1965

Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: 2021

Stāvu skaits: 3 virszemes, 1 pazemes, [] mansards, [] jumta stāvs

Kopējā platība: 1482.61 m² Aprēķina platība: 1108.54 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums



Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[] Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts *Atis Bērziņš*
Reģistrācijas numurs *EA2-0127*

Datums ³ Paraksts ³

Piezīmes: ¹ Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

² Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m² gadā.

³ Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients	$H_T/A_{apr} \ 1.86 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	$H_{TA}/A_{apr} \ 0.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
<i>H_T un H_{TA} – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā</i>	

10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients	$H_{Ve}/A_{apr} \ 0.73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
<i>H_{Ve} – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi</i>	
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā	0.00%

11. Enerģijas uzskaitē un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās								
Kalendāra gads vai periods (no–līdz)	Energonesējs			Apkurei			Karstā ūdens apgādei	
	nosaukums	uzskaitītais daudzums		kWh	klimata korekcija kWh ⁵	kWh/m ² gadā	kWh	kWh/m ² gadā
		⁴	kWh					
2015	Centralizētā apkure	175000.00 kWh	175000.00	175000.00	1000.00	157.87	0.00	0.00
2015	Elektroenerģija	15591.00 kWh	189591.00	174000.00	0.00	156.96	15591.00	14.06
2016	Centralizētā apkure	183000.00 kWh	183000.00	183000.00	1000.00	165.08	0.00	0.00
2016	Elektroenerģija	22424.00 kWh	204424.00	182000.00	0.00	164.18	22424.00	20.23
2017	Centralizētā apkure	202000.00 kWh	202000.00	202000.00	10000.00	182.22	0.00	0.00
2017	Elektroenerģija	14056.00 kWh	206056.00	192000.00	0.00	173.20	14056.00	12.68
2018	Centralizētā apkure	202000.00 kWh	202000.00	202000.00	2000.00	182.22	0.00	0.00
2018	Elektroenerģija	16634.00 kWh	216634.00	200000.00	0.00	180.42	16634.00	15.01
2019	Centralizētā apkure	187000.00 kWh	187000.00	187000.00	2000.00	168.69	0.00	0.00
2019	Elektroenerģija	17227.00 kWh	202227.00	185000.00	0.00	166.89	17227.00	15.54

Piezīmes.

⁴ Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m³, MJ, kcal vai cita).

⁵ Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patērīņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)
1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (bis-eed-1-2021-132-p.pdf)
2) Aprēķinos izmantotie ievaddati (z_16.doc)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums		
<i>Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.</i>		
Vārds uzvārds: Atis Bērziņš		
Reģistrācijas numurs: EA2-0127	Paraksts ⁶	Datums ⁶

Piezīme.

⁶ Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.