Var-K1-11
z.v.3.17
t.1.96; h=1.21m
Ø560

Var-K1-10a
z.v.3.19
t.1.79; h=1.40m
Ø400

Var-K1-9a
z.v.3.24
t.1.74; h=1.50m
Ø400

Var-K1-9
z.v.3.24
t.1.66/1.71
h=1.58m; Ø560

Var-K1-10
z.v.3.12
t.1.72/1.77; h=1.40m
Ø560

Var-K1-12a
z.v.3.17
t.1.87; h=1.30m
Ø400

Var-K1-7a
z.v.3.32
t.1.72; h=1.60m
Ø400

Var-K1-12b
z.v.3.07
t.1.87; h=1.20m
Ø400

Var-K1-12
z.v.3.10
t.1.83; h=1.27m
Ø400

Var-K1-8
z.v.3.29
t.1.54; h=1.75m
DN1000

Var-K1-2
z.v.5.51
t.4.01; h=1.50m
DN1000

Pr-K1-1
z.v.5.53
t.3.60; h=2.13 m
d1000*

Var-K1-7
z.v.3.44
t.1.44/1.49/1.64
h=2.00m; DN1000

Var-K1-7b
z.v.3.44
t.1.84; h=1.60m
Ø400

Var-K1-1
z.v.5.68
t.3.21; h=2.51 m
d1000*

Var-K1-6a
z.v.4.53
t.2.73; h=1.50m
Ø400

KSS-1; z.v.4.14
ID1500

Var-K1-3
z.v.4.14
t.1.21; h=2.93m
DN1000

Var-K1-4(pārkrituma aka)
z.v.4.24
t.1.24/2.24
h=3.00m; DN1500

Pr-K1-2
z.v.5.64
t.3.91; h=1.73m
DN1000

Var-K1-5
z.v.4.23
t.2.47; h=1.76m
DN1000

Var-K1-6
z.v.4.33
t.2.53/2.58
h=1.80m; Ø560

Var-K1-6b
z.v.4.42
t.2.72; h=1.70m
Ø400

Pr-K1-3
z.v.5.92
t.4.32; h=1.60m
Ø560

Enerģijas dzēšanas aka

Pievienojums esošam kolektoram esošā akā, nepieciešamības gadījumā izbūvēt jaunu aku

Pievienojums esošam kolektoram esošā akā, nepieciešamības gadījumā izbūvēt jaunu aku

h=1.65m

Priedaines iela

Selgas iela

Varoņu iela

Priežu iela

88820080802 88820080820 88820080913 88820080489 88820080152 88820080195 88820080103 88820080464 88820080455 88820080461 88820080075 88820080001 88820080870 88820080196 88820080792 88820080754 88820080407

URB.4 URB.3

x=373450
y=142100

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHĒMA

Z
R A
D

ŪKT PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- K1 — projektētais saimnieciski-fekālās kanalizācijas vads
- K1sp — projektētais saimnieciski-fekālās kanalizācijas spiedvads
- >i=0.0047vai >i=0.006 — proj. kolektora slīpums, pieņemot lielāks vai vienāds par norādīto lielumu
- W1 — projektētā 0,4kV kabeļlīnija
- Var-K1-5 z.v.4.23 t.2.47; h=1.76m DN1000 — projektētā kanalizācijas skataka, numurs esošās zemes virsmas atz. caurules teknes atz.; dziļums no akas vāka līdz līdz cauruļvada teknei, m diametrs
- PE OD110x6.6 — proj. cauruļvada materiāls, diametrs, caurules sieniņas biezums
- PP OD200 — proj. cauruļvada materiāls, diametrs
- KSS-1 — proj. kanalizācijas sūkņu stacija
- W1 — projektētais elektrības kabelis
- esošs elektrības kabelis projektētā aizsargcaurulē
- demontējams žogs, atjaunojams pēc būvdarbu pabeigšanas
- 15.47 — piesaiste
- nocērtams koks
- novācams apaugums

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	firma L4	SIA "Firma L4" Rīga, Jelgavas iela 90 Reģ.Nr.40003236001 Tālr.: +371 67500180	Jura Voicehovica projektēšanas birojs SIA Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256	SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" Jelgava, Akmeņu iela 28 Reģ.Nr.43603064850	
PASŪTĪTĀJS: SIA "Rojas DzKU"		LĪGUMS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā			
BŪVOBJEKTS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā					

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvspec.	G.Freibergs		20.11.2017.
Būvspec.	M.Ozoliņa		20.11.2017.
Izstrādāja	L.Voitiška		20.11.2017.
Pārbaudīja	J.Voicehovičs		20.11.2017.

Rasējuma nosaukums: ŪKT ģenerālplāns (Krasta iela (Varoņu ielas rajonā))

Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18
Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18
Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Marka un Nr
BP		ŪKT-4