

SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
1	Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Flygt FP 3085 LT 3~ 491 Qapr =2.0 l/s, H= 5.50 m (N=2x2.0 kW; 4.5A; 3~)	kompl.	2
2	Sūkņu atbalsta pēda DN80	gab.	2
3	AISI 316 sūkņa vadulas	gab.	2
4	AISI 316 ķēdes sūkņa izcelšanai	gab.	2
5	Nerūsējošā tērauda (AISI 316) stāvvads DN80	kompl.	2
6	Atloku aizbīdnis DN80 komplektā ar skrūvēm AISI304	gab.	2
7	Atloku pretvārsts DN80	gab.	2
8	PP ieplūde sūknētavā OD200	gab.	1
9	Atloks / uzmava ner.tērauds DN80 / PE Ø90	gab.	1
10	Vāks ar gāzes atsperēm	kompl.	1
11	SP ventilācija	kompl.	1
12	El. ievada caurule	kompl.	1
13	Kāpnes	gab.	1
14	Platforma uz kāpnēm	kompl.	1
15	Rupjo frakciju grozs (iepl. caur.)	kompl.	1
16	Nažveida aizbīdnis (iepl. caur.)	kompl.	1
17	Kāta pagarinājums	kompl.	1
18	Lodveida krāns (manometram)	kompl.	1
19	Siltumizolācija tvertnei	kompl.	1
20	Atloku trejgabals DN80 ar 2 atloku līkumiem DN80/90°	gab.	1
21	Sūknētavas GRP tvertne D1200 H=4080, atbilstoši LVS EN 12050-1:2003	kompl.	1
22	Betona platne PP-1 1800x1800x300mm	gab.	1
23	Trauksmes pludiņš	gab.	1
24	Hidrostatiskais līmeņa devējs	kompl.	1

KSS-3 DZELZSBETONA PAMATA PLĀTNE

PĀRSEDZES PP-1 STIEGROJUMS
M B/M



1 - 1
B/M



2 - 2
B/M



DZELZSBETONA PLĀTNES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Elementu marka	Pozīcija	Apzīmējums	Nosaukums Šķērsgriezums	Skaits	Skaits m Vienam elemen.	Skaits m Kopā elemen.	Masa kg Vienam elemen.	Masa kg Kopā elemen.	Piezīmes
			PLĀTNE PP-1						
		VS 5781-86	—— Stiegra Ø 12 B500B	20	1.78	36.0	1.6	32.0	
		VS 5781-86	—— Stiegra Ø 12 B500B	20	1.78	36.0	1.6	32.0	
		VS 5781-86	—— Stiegra Ø 10 B500B	65	0.28	18.5	0.17	11.42	
		LVS EN 206-1	Betons C25/30 XC4 m^3	1.0					
			Šķembas m^3	0.9					
			Smilts m^3	0.7					

Piezīmes (Dzelzsbetona plātnēm):
1. Pēc SIA "I.A.R. " 2013.gadā veiktās inženierģeoloģiskās izpētes datiem
   pamatne zem KSS-3 pamata PP-1 ir: Morēnas smilšmāls, gais sārti brūns. Gruntsūdens līmenis 0.98m no zemes virsmas.
2. PP-1 sietu veidot no poz. 1. stiegrām un poz. 2. stiegrām.
3. Cinkotā tērauda enkurojošie kronšteini ir komplektā ar sūknētavu no sūkņu stacijas ražotāja. To
   izmērus un enkurošanas dziļumu nosaka ražotājs.
4. KSS-3 stiprinājumus pie dzelzsbetona plātnes veikt saskaņā a ražotāja prasībām un montāžas
   instrukciju.
5. Stiegru savienošanu veikt ar stiepli.
6. LAS-2000,5 - augstuma atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā.
7. Lielumus, kas apzīmēti ar " * " precizēt būvniecības gaitā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	firma L4	SIA "Firma L4" Rīga, Jelgavas iela 90 Reģ.Nr.40003236001 Tālr.: +371 67500180	SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256	SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" Jelgava, Akmeņu iela 28 Reģ.Nr.43603064850	
PASŪTĪTĀJS: SIA "Rojas DzKU"		LĪGUMS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā			
BŪVOBJEKTS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā					

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18		
					Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18		
Izstrādāja	L.Voitiška		20.11.2017.	Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3	Mērogs: b.m.		
Izstrādāja	I.Veiss		20.11.2017.		Stadija	Lapas	Marka un Nr
Pārbaudīja	J.Voicehovičs		20.11.2017.		BP		ŪKT-19