

Izmantoto dokumentu saraksts

1	"Aizsargjoslu likums"	
2	"Enerģētikas likums"	
3	"Būvniecības likums"	
4	MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"	
5	LEK-042-4 "Pārspriegumu aizsardzības zemsprieguma elektrotīklos."	
6	LEK-048 "Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības."	
7	LEK-049 "Zemsprieguma (0.4 kV) un vidsprieguma (6 10 20 kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības."	

Būvniecībai nepieciešmo būvizstrādājumu saraksts

Nummurs	Nosaukums	Mēra vienība	Daudzums
1	Kabelis	m	128
2	Sadalne	gab.	1

Inženierisinājumu daļas rasējumu saraksts un marka

Nr.	Lapas. Nr.	Lapas nosaukums
1	ELT-1	Vispārīgie rādītāji
2	ELT-2	Sūkņu stacijas KSS-2 elektroapgādes plāns, elektroapgādes pieslēgums
3	ELT-3	Principiālā vienlīnijas shēma
4	ELT-4	Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
5	ELT-5	Būvdarbu apjomu saraksts

Pieņemtie apzīmējumi

- W1— Proj. 0,4kV kabeļlīnija
- Proj. aizsargcaurule
- Proj. sadalne
- ⚡ Proj. atkārtotais zemējums

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: DMITRIJS KAŠKAROVS, 70-3262
(vārds, uzvārds, sertificāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDĀTĀJS:



SIA "Firma L4"
Rīga, Jelgavas iela 90
Reģ.Nr.40003236001
Tāl.: +371 67500180



SIA „Jura Voicehoviča
projektēšanas birojs”
Jelgava, Akmeņu iela 28
Reģ.Nr.43603064850

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Rojas DzKU"

LĪGUMS:

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā

BŪVOBJEKTS:

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18
Būvspec.	G.Freibergs		05.12.2017.	Vispārīgie rādītāji	Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18
Būvspec.	D.Kaškarovs		05.12.2017.		Mērogs: b.m.
Izstrādāja	A.Hazens		05.12.2017.		Stadija Lapas Marka un Nr.
					RP 5 FI T.1