



Piezīmes Dzelzsbetona plātnēm):

1. Pēc SIA "Firma L4" 2017 gadā veiktais inženierģeoloģiskās izpētes datiem pamate neizņem KSS-1 pamata PP-1 ir: Devona māls, sarkanbrūns, grunštains līmenis - 1,05m no zemes virsmas.
2. PP-1 sienu veidot no poz. 1, stiegrām un poz. 2, stiegrām.
3. Cinkotā tērauda enkurojošie krošņieņi ir komplektā ar sūkņiem un sūkņu stacijās ražotā. To izņemus un enkurošanas dziļumu nosaka ražotājs.
4. KSS-1 stiprājumus pie dzelzsbetona plātnes veikt saskaņā ar ražotāja prasībām un montāžas instrukciju.
5. Stiegru savienošānu veikt ar silepi.
6. LĀS-2000,5 - augstuma atzīmes, Latvijas normālo augstumu sistēmā.
7. Lielumums, kas apzīmēti ar " " " precizēt būvniecības gaitā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	 SIA "Firma L4" Rīga, Leļģu iela 90 Reg.Nr.40003296001 Tāl.: +371 67500160	 SIA "Jura Vāģehoviča projekts" projekts Leļģu Arņķu iela 28 Reg.Nr.43603064650			
PASŪTTĀJS:	LIGUMS:				
SIA "Rojas DZKU"					
Kanalizācijas sistēmas papaišināšana Rojā					
BŪVOBJEKTS:					
Kanalizācijas sistēmas papaišināšana Rojā					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasēja ņuma nosaukums:	
Izstrādāja	L.Voitiška		20.11.2017.	Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1	
Izstrādāja	I.Weiss		20.11.2017.		
Pārbaudīja	J.Voichehovičs		20.11.2017.		
				Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18	
				Atņirņa Nr. 2017-PROJ/857-18	
				Mēģorgs: b.m.	
				Stadija	Lapas
				BP	Marka un Nr
					DKT-17