Cauruļvada izbūve būgrāvī
Tips A



Cauruļvada izbūve būgrāvī ar stiprinājumiem
Tips B



Apzīmējumi:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

OD - Ārējais diametrs

Piezīmes:

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem. Izlīdzinošai kārtai un apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēji rupja smilts.
2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamās bedrītes.
3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
4. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
5. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:	firma L4	SIA "Firma L4" Rīga, Jelgavas iela 90 Reģ.Nr.40003236001 Tālr.: +371 67500180	„Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" SIA Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256	SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs" Jelgava, Akmeņu iela 28 Reģ.Nr.43603064850	
PASŪTĪTĀJS: SIA "Rojas DzKU"		LĪGUMS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā			
BŪVOBJEKTS: Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā					

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:	Līguma Nr. 2017-PROJ/857-18		
				Cauruļvadu izbūve būvgrāvī ar stiprinājumiem (tips A un tips B)	Arhīva Nr. 2017-PROJ/857-18		
Izstrādāja	L.Voitiška		20.11.2017.		Mērogs: b.m.		
Pārbaudīja	J.Voicehovičs		20.11.2017.		Stadija	Lapas	Marka un Nr.
					RP		ŪKT-05