

U~0,4kV
~0,23kV

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Grīdas platība m²	Telpas h (zemākā vieta) m
1.1	Noliktava	56,880 m²	3.00
1.2	Tehniskā telpa (ugunsdroši atdalīta telpa)	17,682 m²	3.00
1.3	Administratora telpa	16,378 m²	3.00
1.4	Mākslinieku telpa	20,800 m²	3.00
1.5	Mākslinieku telpa	20,800 m²	3.00
1.6	Gaitenis	38,175 m²	3.00
1.7	WC ar dušu	3,400 m²	3.00
1.8	WC	2,380 m²	3.00
1.9	WC telpa	7,755 m²	2.75
1.10	WC telpa	7,425 m²	2.75
1.11	Skatuve /16x30 m/	491,608 m²	
1.12	Skatuves sānu kulise	31,979 m²	
1.13	Skatuves sānu kulise	32,094 m²	
1.14	Deju laukums /6x30 m/	177,930 m²	
1.15	Skaņas un gaismas operatoru pults vieta	11,985 m²	
1.16	Skatītāju sēdvietas, stāvvietas, kāpnes, ejas	729,165 m²	
KOPĀ:		1666,44 m²	
1.17	Starplaukums starp skatuvi un skatītāju sēdvietām	228,804 m²	
1.18	Kāpņu starplaukums (ārpusē)	8,866 m²	
1.19	Kāpņu starplaukums (ārpusē)	7,445 m²	
1.20	Brūvēts laukums (ārpusē, alzmugure)	179,700 m²	

APGAISMOJUMS TELPĀS


Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Apgaismojums, lx	Gaismekļi
1.1	Noliktava	200	6(2x36) IP67
1.2	Tehniskā telpa (ugunsdroši atdalīta telpa)	200	2(2x36) IP67
1.3	Administratora telpa	300	3(4x14) IP20
1.4	Mākslinieku telpa	400	6(4x14) IP20 1(1x36) IP44
1.5	Mākslinieku telpa	400	6(4x14) IP20 1(1x36) IP44
1.6	Gaitenis	200	5(2x36) IP44
1.7	WC ar dušu	100	2(2x18) IP44 1(1x18) IP44
1.8	WC	100	1(2x18) IP44 1(1x18) IP44
1.9	WC telpa	100	4(2x18) IP44 2(1x18) IP44 1(1x7) IP44 (LED proj. virs ieejas)
1.10	WC telpa	100	4(2x18) IP44 2(1x18) IP44 1(1x7) IP44 (LED proj. virs ieejas)
1.11	Skatuve /16x30 m/	200	36(2x42) IP44 10(1x150) IP44 (proj.)
1.12	Skatuves sānu kulise	200	3(2x18) IP44 ("bra") 1(2x36) IP44
1.13	Skatuves sānu kulise	200	3(2x18) IP44 ("bra") 1(2x36) IP44
1.14	Deju laukums /6x30 m/	200	20(2x42) IP44
1.15	Skaņas un gaismas operatoru pults vieta	200	1(2x18) IP44 (LED)
1.16	Skatītāju sēdvietas, stāvvietas, kāpnes, ejas	200	54(2x42) IP44
1.17	Starplaukums starp skatuvi un skatītāju sēdvietām	200	10(2x42) IP44

APZĪMĒJUMI

- proj. grupu apgaismošanas sadalne;
- proj. avārijas apgaism. sadalne;
- gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm 2x36W;
- gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm 2x36W, ar iebūv. akumulatoru;
- gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm 4x14W, iebūvēts griestos;
- gaismeklis ar kompaktām luminiscentām spuldzēm 2x42W, iebūvēts griestos;
- gaismeklis ar kompaktām luminiscentām spuldzēm 2x42W, iebūvēts griestos, ar iebūvētu akumulatoru;
- gaismeklis ar kompaktām luminiscentām spuldzēm 2x18W IP44, iebūvēts griestos;
- gaismeklis ar kompaktām luminiscentām spuldzēm 2x18W IP44, "bra" tipa;
- LED projektoru virs ieejām WC;
- projektoru skatuves darba apgaismošanai;
- gaismeklis "izēja" ar iebūvētu akumulatoru;
- LED gaismeklis skaņas un gaismas operatora pults vieta;
- gaismeklis 1x36W ar rozeti un slēdzi, virs spoguļa;
- gaismeklis 1x18W ar slēdzi, virs spoguļa;
- slēdzis vienpolu, hermētisks;
- grupu slēdzis;
- slēdzis vadībai no divām vietām;
- vadības bloks.

PIEZĪMES

- Gaismekļu vadīšana telpām 1.11 un 1.16 ir paredzēta ar "DALI" vadīšanas sistēmu (izstrādājama atsevišķā projektā);
- Drošības un darba apgaismojuma vadīšana telpās 1.11 un 1.16 paredzēta no 2 vietām- kulises un no operatora telpas.



Anotācija	Uzdevums	Paraksts	Datums	Objekta nosaukums	Būvprojekta „Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novads” Kadrāstra apzīmējums 8882 008 0728	1. kārtā	Marka	EL	BP	Lapin Nr. - EL-3
BPDV	M. Kudrjaveca		05.04.2018	Adrese	Selgas iela 1, Roja, Rojas novads					Lapin Nr. - 1:100
Izstrādāja	M. Kudrjaveca		05.04.2018	Projekta nosaukums	Rojas novada dome					
Izstrādāja				Rādījuma nosaukums	Plāns ar 1. stāva elektroapgādes tīkliem					